

Mängelanzeige

Stromnetz Berlin GmbH

Anlage (Pflichtangaben)

Besucheranschrift:
**Metering
 Montagemanagement**
 Wilhelm-von-Siemens-Straße 2-10
 12277 Berlin
 Telefon-Durchwahl
030 49202 5741
 Telefax-Durchwahl
030 49202 195731
 E-Mail
**montagemanagement
 @stromnetz-berlin.de**

Name		Gebäudeteil
Anlagenanschrift (PLZ, Straße, Hausnummer)		Etage
Zählernummer	Zählerstand	Lage

Haushalt Gewerbe Hausbedarf

Zähler gewechselt ja nein

www.stromnetz.berlin

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

- wir haben in Ihrer elektrischen Anlage die unten aufgeführten Mängel festgestellt.
- aufgrund der unten aufgeführten Mängel haben wir Ihre elektrische Anlage wegen unmittelbarer Gefahr für Personen und Sachen von der Stromversorgung getrennt.

Gemäß § 13 Absatz 1 der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV)“ sind Sie bzw. Ihr Vermieter für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der elektrischen Anlage verantwortlich.

Die Mängelbeseitigung ist von Ihnen bzw. dem Eigentümer der Immobilie zu veranlassen und muss durch einen eingetragenen Elektroinstallateur erfolgen. Auf unserer Internetseite stellen wir eine Übersicht der eingetragenen Elektroinstallateure zur Verfügung.

- Zur Fortführung unserer Arbeiten in Ihrer Anlage ist es notwendig, dass Sie uns über die Mängelbeseitigung innerhalb von 4 Wochen nach dieser Mängelanzeige informieren. Bitte informieren Sie uns schriftlich per E-Mail oder Brief an die oben genannten Kontaktdaten und fügen Sie bitte ein Nachweis über die durchgeführten Arbeiten bei. Dies kann z. B. ein Foto der Anlage nach der Mängelbeseitigung sein oder eine Kopie der Rechnung des Elektroinstallateurs mit den durchgeführten Arbeiten.

Angaben zum Mangel

Anlagenteil	Bemerkungen
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mängelverzeichnis

- Für den Zählerplatz bzw. für den Stromkreisverteiler fehlt ein Schutzschrank
- Zählerplatz entspricht nicht den Ansprüchen der aktuellen TAB*
- Zählertafel, Zählerschrank, Isolierschutzgehäuse ist beschädigt
- Zählerprüfklemme entspricht nicht den Ansprüchen der aktuellen TAB*
- Stromkreisverteiler ist beschädigt
- Sicherungen sind geflickt bzw. überbrückt
- Leitungsquerschnitt der Zählerzu- und -ableitungen ist zu gering bemessen
- Bewegliche Leitungen sind nicht zugentlastet
- Schutzmaßnahme fehlt
- Schutz gegen direktes Berühren fehlt
- Hausanschlussraum / Hausanschlussstandort entspricht nicht den Ansprüchen der aktuellen TAB*
- Kein freier Zugang zum Hausanschluss
- Hauptverteiler ist beschädigt
- Sonstiges:

* TAB – Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

Außerbetriebnahme Hausanschluss Hauptverteiler Hausleitungsanschlusskasten
 Zähler

Für Fragen stehen wir Ihnen gern unter der auf Seite 1 oben genannten Rufnummer zur Verfügung.

Übergabebescheinigung

Art der Übergabe: persönlich Briefkasten

.....
Datum (Firma/Name in Druckschrift) Unterschrift

Empfangsbestätigung

(wenn Empfangsperson anwesend)

.....
Name Unterschrift