

Installateurinformation

Stromnetz Berlin GmbH

Nummer 10 vom August 2015

Netzvertrieb
Netzanschluss

1. Anpassungen der Klemmleisten X1 an der Verrechnungsmessung
2. Anhebung der Kurzschlussstrom-Bemessungsdaten
3. Ansprechpartner für die Betriebsmittelzulassung bei Mittelspannungsanlagen

1. Anpassungen der Klemmleisten X1 an der Verrechnungsmessung

Die Klemmleiste X1 in den Bildern 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 der „Technische Anforderungen für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz Berlin ...“ (TA-MS) Ausgabe Januar 2015, sind angepasst worden. Die korrigierten, aktuellen Bilder sind auf unserer Internetseite veröffentlicht und ab sofort gültig.

Der auf Seite 66 der TA-MS beschriebene Schmelzeinsatz der Sicherungsreihenklemmen wird von 6,3 A auf 2 A (mit Kennmelder) reduziert.

Zugelassene Betriebsmittel der Reihenklemme X1 (siehe Anhang) sind mit entsprechenden neuen Bestellnummern bei der Fa. Phoenix oder Weidmüller beziehbar.

2. Anhebung der Kurzschlussstrom-Bemessungsdaten

Der Hinweis in der TA-MS Seite 39, dass auch weiterhin zugelassene Anlagen mit 16 kA 1 s..... eingesetzt werden dürfen, entfällt.

Neue 10-kV-Übergabestationen sind, wie in der TA-MS bereits beschrieben, für folgende Kennwerte zu bemessen:

Bemessungs-Kurzzeitstrom Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom	20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer	1 s
Bemessungs-Stoßstrom Bemessungs-Kurzschluss einschaltstrom	50 kA

Für in Bau und Planung befindliche Übergabestationen gilt eine Übergangszeit bis zum 1. August 2016.

3. Ansprechpartner für die Betriebsmittelzulassung bei Mittelspannungsanlagen

Seite/Umfang
2/2

Die Ansprechpartner für die Betriebsmittelzulassung im Mittelspannungsbereich haben sich geändert. Für Fragen rund um die Zulassung von Schaltanlagen oder Fragen zur Technischen Anforderung Mittelspannung (TA-MS) stehen Ihnen folgende Mitarbeiter gern zur Verfügung:

Herr Hans-Jürgen Hartinger

Stromnetz Berlin GmbH
Puschkinallee 52
12435 Berlin

Telefon: +49 30 49 202 – 8630
Fax: +49 30 49 202 – 8963
E-Mail: hans-juergen.hartinger@stromnetz-berlin.de

Herr Harald Klotz

Vattenfall Europe Netzservice GmbH
Otternbuchtstraße 11
13599 Berlin

Telefon: +49 30 49 202 – 2757
Fax: +49 30 49 202 – 2795
E-Mail: harald.klotz@vattenfall.de

Herr André Preuß

Vattenfall Europe Netzservice GmbH
Otternbuchtstraße 11
13599 Berlin

Telefon: +49 30 49 202 – 2764
Fax: +49 30 49 202 – 2795
E-Mail: andre.preuss@vattenfall.de