

## Installateurinformation

Stromnetz Berlin GmbH

### Nummer 15 zur Mittelspannung vom Juli 2020

Smart City  
Sonderanschlüsse

- 1. Änderung Technische Anforderungen für Mittelspannungsanlagen (TA-MS)**
  - 2. Merkblatt künstlerische Gestaltung und Umhüllungen bei Transformatorstationen**
  - 3. Aufhebung der EltBauVO Berlin von 2010 im Mai 2019**
- 

- 1. Änderung Technische Anforderungen für Mittelspannungsanlagen (TA-MS)**

Die Anlagen TB3310 und TB3311 der TA-MS sind überarbeitet worden. Die Unterlagen sind unter folgender Internetadresse abrufbar:

<http://stromnetz-berlin.de/anschiessen/mittelspannungsnetz/technische/Unterlagen>

Bitte tauschen Sie diese technischen Beschreibungen in Ihren Unterlagen aus.

- 2. Merkblatt künstlerische Gestaltung und Umhüllungen bei Transformatorstationen**

Stromnetz Berlin hat ein Merkblatt entwickelt um Kunden Hinweise zur fachgerechten Gestaltung mitzuteilen, die eine Beeinträchtigung der Funktionsweise der MS-Station, ausschließt.

Das Merkblatt kann bei Bedarf angefordert werden.

- 3. Aufhebung der EltBauVO Berlin von 2010 im Mai 2019**

Die EltBauVO Berlin ist im Mai 2019 aufgehoben worden. Die Senatsverwaltung erklärt, dass die Technischen Baubestimmungen für den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen nach Nr. A 2.2.1.10 der VV TB Bln zur BauO Bln hinreichend konkretisiert ist. Daher ist eine eigene landesrechtlichen Verordnung nicht mehr notwendig.

Die technische Regel A 2.2.1.10 der „Anlage der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB Bln)“ verweist auf die Bestimmungen der „Muster-EltBauVO“ der Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU vom Januar 2009. Die Inhalte sind mit der abgelösten EltBauVO Berlin identisch und müssen daher weiter angewendet werden.