

Installateurinformation

Stromnetz Berlin GmbH

Nummer 17 zur Mittelspannung vom September 2023

Stationsbau

1. Neue Telefonliste Stationsbau

2. Einsatz U0t-Schutz

1. Neue Telefonliste Stationsbau

Die Ansprechpartner im Kompetenzzentrum haben sich geändert.

2 Einsatz U0t-Schutz

für den derzeit geforderten U0t-Schutz gibt es neue folgende Bedingungen.:

- Für PV-Anlagen mit nicht-netzbildenden Umrichtern kann auf den U0t-Schutz verzichtet werden, wenn sie ein Inselnetzdetektionsverfahren nach VDE-AR-N 4105 besitzen und dieses aktiviert ist.
- Die Notwendigkeit für den U0t-Schutz ist gegeben, wenn die PV-Anlage über netzbildende Umrichter einspeist, oder es sich bei der Erzeugungsanlage um einen Synchrongenerator handelt