

## Informationen zur Mittelspannung

Vattenfall Europe  
Distribution Berlin GmbH

Nummer 02 vom Oktober 2009

Netzanschluss

Puschkinallee 52  
12435 Berlin

### 1 TA-MS Berlin - Ergänzung zur Fernsteuerung

Bitte beachten Sie bei den „Technischen Anforderungen für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz – Berlin – (TA MS Berlin) vom September 2009 folgende Ergänzung unter Punkt C6 Fernsteuerung im Abschnitt "Folgende Voraussetzungen sind in den Einspeisefeldern zu erfüllen...":

„Steuerungen und Verriegelungen, die nicht mechanisch ausgeführt werden müssen, sind vorzugsweise in Relaistechnik zu realisieren. Sie sind so aufzubauen, dass im passiven Zustand kein elektrischer Eigenverbrauch entsteht.“

Der passive Zustand bedeutet, dass keine Ansteuerung der Schaltgeräte erfolgt.