

Informationen zur Mittelspannung

Vattenfall Europe
Distribution Berlin GmbH

Nummer 04 vom Dezember 2010

Netzanschluss

Puschkinallee 52
12435 Berlin

1 **Änderung der Klemmenleisten für Übergabe-Stationen mit Übergabeschutz im offenen Ring in Berlin**

Für Übergabestationen mit Übergabeschutz im offenen Ring wurde der Aufbau der beiden Klemmenleisten mit der Firma PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH neu abgestimmt, um eine eindeutige Lösung zu schaffen. Diese Ausführung gilt ab sofort für alle neu zu errichtenden Übergabestationen, die mit dem oben genannten Übergabeschutz ausgerüstet werden. Bitte beachten Sie, dass es auch weiterhin zwei Ausführungen für den Übergabeschutz im offenen Ring in Berlin gibt: für Übergabestationen mit mehreren Betriebsmittel und für Übergabestationen mit einem Betriebsmittel. Die beiden Zeichnungen haben wir entsprechend angepasst und legen Sie als Anlage unserem Rundschreiben bei.

Die Klemmenleisten für den Übergabeschutz in Ü-Stationen mit PS421 (offener Ring) können Sie unter Angabe der nachfolgend aufgeführten Artikelnummern bei der Firma PHOENIX CONTACT bestellen:

1. für Ü-Stationen mit mehreren Betriebsmitteln

nach Zeichnung 3-4-0069-8, Blatt 1 von 2

Art.-Nr.: 51023903

2. für Ü-Stationen mit einem Betriebsmittel

nach Zeichnung 3-4-0069-8, Blatt 2 von 2

Art.-Nr.: 51023045

Außerdem haben wir diese und die weiteren Unterlagen zum Übergabeschutz mit PS 421 für Übergabeschutz im offenen Ring auf unserer Internetseite bereit gestellt unter: www.vattenfall.de/distribution - Region Berlin - Installateure - Installateurunterlagen - TAB und Merkblätter - Technische Anforderungen

Bitte berücksichtigen Sie außerdem folgende Anmerkungen:

- die beiden Doppelklemmen mit Trennmesser und Prüfbuchsen (Klemmen 32 und 33 auf 3-4-0069-7, Blatt 1) wurden durch normale Reihenklemmen ersetzt.
- Dadurch hat sich die Anzahl der Klemmen um zwei erhöht.
- Die Ansteuerung des Binäreingangs erfolgt jetzt von Klemme 33 und 34 (vorher 32 / 33). Der L+^{*} wird neu an Klemme 34 (vorher 33) angeschaltet.
- Die Ansteuerung der optischen Anzeige des "Schutz Aus" erfolgt neu von Klemme 36 / 37 (vorher 34 / 35).
- Bei der Vattenfall Netzservice-Zeichnung 3-4-0069-8, Blatt 2 von 2 wurde nur der Index - 8 geändert, der Klemmenleistenaufbau ist gleich geblieben.

