

Informationen zur Mittelspannung

Vattenfall Europe
Distribution Berlin GmbH

Nummer 05 vom Dezember 2011

Kundenmanagement
Netzanschluss Berlin

Puschkinallee 52
12435 Berlin

1 Änderung der Technischen Anforderungen für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz Berlin - Bau und Betrieb von Übergabestationen

Aufgrund von Änderungen an einigen Vorschriften werden die Technischen Anforderungen für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz Berlin an einigen Stellen aktualisiert. Die aktuelle Version mit Stand vom Dezember 2011 ist im Internet eingestellt unter:

www.vattenfall.de/distribution - Anschluss - Regionalwahl Berlin - Installateure - Installateurunterlagen - TAB und Merkblätter - Technische Anforderungen

Eine Übersicht über die Änderungen haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Seite	Inhalt
26, 32, 36, 38	Anpassungen wegen Änderungen in der Formulierung der Anlagenverantwortung
30	Anpassungen aufgrund von Änderungen an den Technischen Mindestanforderungen zur Umsetzung der Einspeisemanagements für Erzeugungsanlagen
40	Änderung der Bezeichnung von FNN- und BDEW-Richtlinien
47-56	Änderungen in der Legende unter den Bildern hinsichtlich Anlagenverantwortung
68	Aktualisierung des Bildes 5.2 - Anordnung von Endverschlüssen für 10-kV-Einleiterkabel des Netzbetreibers (mit KA)
69 und 70	Aktualisierung der Bilder 5.3. und 5.4 - bitte beachten Sie zusätzlich: Durch den Wegfall der Summenstromwandler wird es erforderlich, die Kabeleinführungen in den Lasttrennschalteneinspeisefeldern über das Bodenblech als Einzelader auszuführen. Die Löcher im Bodenblech sind so auszuführen, dass die Kabeleinführung senkrecht realisiert werden kann. Das gilt für Netz- und Übergabestationen.
87 / 88	Das Datenblatt D2 Netzurückwirkungen wurde aktualisiert
95	Das Formular D8 wurde aktualisiert
104	Im Anhang E Checklisten wurde die Liste 3 ausgetauscht

2 Neufassung der Technischen Mindestanforderungen Einspeisemanagement ab 1. Dezember 2011 gültig

Am 1. Dezember 2011 trat in unserem Netzgebiet die Neufassung der Technischen Mindestanforderungen zur Umsetzung des Einspeisemanagements für Erzeugungsanlagen – Ausgabe November 2011 in Kraft. Sie ersetzt die bis dahin gültige Ausgabe vom Oktober 2010.

Durch die ab dem 1. Januar 2012 gültigen Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (§6 EEG) sind auch Anpassungen in den „Technischen Mindestanforderungen zur Umsetzung des Einspeisemanagements für Erzeugungsanlagen“ notwendig geworden.

Der vollständige Wortlaut der Technischen Mindestanforderungen zur Umsetzung des Einspeisemanagements steht für Sie im Internet als PDF-Dokument zur Verfügung unter:

www.vattenfall.de/distribution - Anschluss - Regionalwahl Berlin - Installateure – Installateur-Unterlagen