

STANDARDEINSPEISEPROFIL kleine BHKW, KWK

VATTENFALL EUROPE
DISTRIBUTION
Berlin GmbH

SEITE / UMFANG
1/1

VERSION
03.11.2011

Abgrenzung

Betreiber von kleinen BHKW nach Kraft- Wärmekopplungsgesetz (KWKG), deren Jahreseinspeisearbeit geringer als 100.000 kWh ist, die unmittelbar in das Niederspannungsverteilungsnetz der allgemeinen Versorgung einspeisen, benötigen, falls nicht anders vereinbart, keine viertelstündig registrierende Leistungsmessung.

Erstellung von Fahrplänen

Für die Erstellung eines Fahrplanes stellen wir Ihnen folgendes Standardeinspeiseprofil zur Verfügung:

- Standardeinspeiseprofil kleine BHKW gemäß KWKG : SEP

Das dynamisierte Standardeinspeiseprofil ist auf eine jährliche Einspeisung von ca. 1.000 MWh normiert und deckt das jeweilige Kalenderjahr vollständig ab. Darin sind Feiertage, Brückentage und Wochenenden eingearbeitet. Alle Angaben sind in gesetzlicher Zeit dargestellt und berücksichtigen die Umstellungen auf Sommer- und Winterzeit.¹

Der Fahrplan zur Einspeisung nach Standardeinspeiseprofil wird erstellt, indem das Profil für den gewählten Zeitraum auf die Jahresarbeit skaliert wird. Dabei ist jeder ¼-h- Arbeitswert mit dem 10⁶-fachen der Jahresarbeit zu multiplizieren.

Der Arbeitswert für „00:15“ gibt dabei die durchschnittliche Arbeitswert für den Zeitraum für morgens zwischen 00:00 und 00:15 an.

Eine weiterführende Beschreibung gibt sinngemäß die VDEW Broschüre „Anwendung der Repräsentativen VDEW-Lastprofile step-by-step“ wieder.

¹ Am Tag der Umschaltung von Winter- auf Sommerzeit wurden die Leistungswerte für die Zeiten 02:15; 02:30; 02:45; 03:00 gelöscht. Dieser Tag hat nur 23 Stunden. Am Tag der Umschaltung von Sommer- auf Winterzeit erscheinen die Leistungswerte für die Zeiten 02:15; 02:30; 02:45; 03:00 doppelt. Dieser Tag hat 25 Stunden.