

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		F		F	
Zusatzhinweise		Ziel		Kennzeichen		Klemmen-Nr.		Klemmen-Sonderfunktionen		Laschenverbindung		Ziel		Kennzeichen	
Anschlussleiste		=K...-X3		=K...-X3		=K...-X3		=K...-X3		=K...-X3		=K...-X3		=K...-X3	
Zusatzhinweise		Anschlus-bezeichnung		Anschlus-bezeichnung		Anschlus-bezeichnung		Anschlus-bezeichnung		Anschlus-bezeichnung		Anschlus-bezeichnung		Anschlus-bezeichnung	
Anschaltung Schutz-Stromwandler		-T3		-T3		-T3		-T3		-T3		-T3		-T3	
Leistungsschalter Aus		-F731		-F731		-F731		-F731		-F731		-F731		-F731	
Anschaltung Mess- und Spannungswandler		-C21		-C21		-C21		-C21		-C21		-C21		-C21	
Schutz-Aus über -K91.1 / -K91.2		-X3		-X3		-X3		-X3		-X3		-X3		-X3	
Leistungsschalter Aus		-Q01		-Q01		-Q01		-Q01		-Q01		-Q01		-Q01	
Optische Anzeige		-K91.2		-K91.2		-K91.2		-K91.2		-K91.2		-K91.2		-K91.2	
Kondensator-Auslösegerät		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1	
Kunden-Transformator Schutz		-K91.2		-K91.2		-K91.2		-K91.2		-K91.2		-K91.2		-K91.2	
Schutz-Aus über -K91.1 / -K91.2		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1	
Trafo-Auslösung (Temperatur)		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1	
Trafo-Auslösung (Buchholz)		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1		-K91.1	
Reihenklempen-Typ: Fabr. Phoenix oder Weidmüller		Leitungsverlegung:		Anschlussleiste: waagrecht		rechts		oben		Allgemeine Hinweise:		Zeichenerläuterung siehe BA3603_Anlage3+4_V01			
Klemme:		Klemme:		senkrecht		links		unten		1) Lastabwurfschutz-Auslösung nur vorhanden, wenn Lastabwurf bei Erdschluss zur Ausführung kommt.					
				<input type="checkbox"/> ≙ Kabelanschluss oben <input type="checkbox"/> ≙ Kabelanschluss unten		je nach Bedarf				2) Die Laschenverbindung der Stromkl. bei Fabr. Phönix, sind nicht wie dargestellt auf der Wandlerseite, sondern zum Schutzgerät angeordnet.					
7		31.03.17		Ros/Nö		Datum		22.11.2011		Stromnetz Berlin GmbH		Arbeitsblatt			
9		30.05.18		Ros/Nö		Bearb.		Kleessen		Stromnetz Berlin GmbH					
8		25.04.18		Ros/Nö		Geprüft		Feldmann		Ü-Station mit offener Ringkabelversorgung					
Ausgabe		Änderung		Datum		Name		Norm		Ü-Station mit offener Ringkabelversorgung		Stand vom:		Blatt 3-	
1		2		3		4		5		6		7		8	
Urspr.		Ers. f. 3-4-1719-1		Ers. d.		Überstromzeitschutz DSZW4		Wandlerstrom- und Kondensatorauslösung - ein Betriebsmittel -, Klemmenleiste =K...-X3		Anschlussplan		30.05.2018		3-4-1727-9	
														v. 3 Bl.	

Fortsetzung siehe Blatt